

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Территория учреждения	1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		1	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	да		п.4.3.4, рис.Д.4	
		1	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	да			
1.2	Наружные лестницы									
	Наружные лестницы	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандусы стационарные	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Входные площадки №1 и №2				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	1	1	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	1	1	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,025	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		1	1	1	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входные тамбуры входных узлов №1, №2,				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	нет, 1,17	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. Тамбурные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Входные двери, в т.ч. Тамбурные									
		0	1	0	Ширина в свету »К«	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.5	
		1	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	отсутствует	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	отсутствует		п. 5.5.6	
		0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	отсутствует			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридор				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	0	Ширина «К»	м	1,25	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Внутренние лестницы				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
5	Санитарно-гигиенические помещения									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
	5.1 Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	нет	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	0	Ширина кабины «К»	м	0,8	Не менее 1,65		
		0	1	0	Глубина кабины «К»	м	1,37	Не менее 1,8		
		0	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9		
		0	1	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		1	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
		0	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	нет	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		0	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
		0	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м		6		
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
		0	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Заполнил
Анкету:

(812)735-90-07

телефон

учитель-
дефект
олог

Должно
сть

Ушакова Ольга Владиславовна

ФИО

«__» _____ 201_г.

(подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Заведу
ющий

Минц Маргарита Кировна

« _____ » 201_ г.

Согласовано:

Должно
сть
руково
дителя
обследо
ванного
объекта

ФНО

(подпись)

телефон