

Анкета (титульный лист, часть I)
по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других
маломобильных групп населения
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 компенсирующего вида
Красносельского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад № 26	1027804594454
------------------------	---------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Образование дошкольное	85.11
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми	ОКВЭД 88.91
3. и т.д.	ОКВЭД дополните льный

Форма собственности	Собственность субъекта РФ	ОКФС 13
---------------------	---------------------------	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 81
-------------------------------	----------------------	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Минц Маргарита Кировна
--	------------	------------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел. (812)735-90-07	Факс (812)735-90-07
------------------------------------	---------------------	---------------------

E-mail объекта	tiflo.dc26@yandex.ru
----------------	----------------------

Юридический адрес объекта	198205	Санкт-Петербург, Авангардная улица дом 25, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	198205	Санкт-Петербург, Авангардная улица дом 25, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга
(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца
(индекс)
(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес вышестоящей	198329	Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 3, литера А
-------------------------------	--------	---

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Фадеев Олег Ефремович
--	--

Телефон, факс руководителя вышестоящей	(812)576-14-00	Факс
--	----------------	------

E-mail руководителя вышестоящей организации	tukrsl@gov.spb.ru
---	-------------------

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий**

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		ГБДОУ детский сад № 26										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		198205, Санкт-Петербург, Авангардная улица, д. 25, литер А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		1942,4										
Этаж / этажи расположения объекта		2-х этажное отдельно стоящее здание										
Категории обслуживаемого населения (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		78	8455	10	25							78
Категории обслуживаемых инвалидов: все.		все										
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения,		все										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		да										

АНКЕТА (основная часть)

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения)	Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта										

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

Подходы к объекту, пути движения									
Пути пешеходного движения									
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5
Территория учреждения	1	1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м			
	1	1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5
	1	1	1	1	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11
	1	1	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»		наличие		п. 4.3.4, рис.Д.4
	1	1	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»		наличие	да	
1.2 Наружные лестницы									
Наружные лестницы	0	0	0	0					
1.3 Пандусы: стационарные									
Пандусы стационарные	0	0	0	0					
1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0					
Входной узел									
(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли)									
2									

Документ подписан электронной подписью

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий

25.06.26 10:58 (МСК)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

Наружные лестницы									
Крыльца					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,35-0,4	п. 4.1.12
	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,12	0,12- 0,15	
	1	1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	м	2,83	Не менее 1,35	
	1	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11
	1	1	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12
	1	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		
	1	1	1	1	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33	п.5.2.15
2.2 Пандусы: стационарные									
Название зоны	0	0	0	0					
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0	0					
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0					
2.5 Подъемники мобильные									

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

Входные двери, в т.ч. Тамбурные	0	1	0	Ширина в свету »К»	м	0,9	Не менее 1,2	п. 5.1.4
	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014	
Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей							
	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

	1	1	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 5.1.5
	1	1	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
Вестибюли общественных зданий										
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
0	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		отсутствует	Не менее 1,0	п. 5.1.8
0	0	0	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие		отсутствует		
0	0	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие		отсутствует		п. 5.5.6
Пути движения внутри здания										
Коридоры, переходы в другие здания										
Коридор					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
0	0	1	0	0	Ширина «К»	м		1,25	Не менее 1,5	п. 5.2.1
Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1	1	1	1	1	Ширина «К»	м		0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
1	1	1	1	1	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м		0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4
1	1	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да			п. 5.4.1
Внутренние лестницы										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Внутренние лестницы										

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

	1	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
	1	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
	1	1	1	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	1,2	0,85-0,92	п. 5.2.15	
	0	1	1	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33		
	0	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
	1	1	1	1	1	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,32	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
	1	1	1	1	1	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,32	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
	0	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные										
	Пандусы стационарные	0	1	0	0						
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	лестница на 1 этаж										
		1	1	1	1	Ширина пандуса «К»	м	1,25	Не менее 1,0		
		1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	%	10%	Не более 1:10, (10%)	п. 5.2.13	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	лестницы внутри здания					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21	
		0	1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны										
		0	1	0	0	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты										

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

	0	0	0	0	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
Кабины душевые закрытые									
Название зоны	0	0	0	0					
Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
Название зоны	0	0	0	0					
Автостоянки									
Места для парковки автомобилей инвалидов									
Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	0	1	1	1	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1
	0	1	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	нет	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2
	0	1	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4
	0	1	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м		6	
	0	1	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1
	0	1	1	1	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Минц Маргарита
Кировна, заведующий

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6

20.04.2026

20.04.2026


(подпись)

Ушакова Ольга Владиславовна

(подпись)

ФИО


(подпись)

Миниц Маргарита Кирилловна

(подпись)

ФИО

учитель-
дефекто-
лог

Должно
сть

Заведу-
ющий

Должно
сть

руковод-
ителя
обследо-
ванного
объекта

Заполнил
Анкету:

(812)735-90-07

телефон

Согласовано:

телефон

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Миниц Маргарита
Кирилловна, заведующий

25.06.26 10:58 (MSK)

Сертификат AD1205D15B8D967F5435060A0A2EA1E6